



สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
 เลขรับ..... 1322
 ลงวันที่..... ๒. ๓. ๒๕๖๕
 เวลา.....

ที่ พน ๐๔๐๔/๖๓๘๓

กรมธุรกิจพลังงาน
 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙
 ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดการจัดเก็บน้ำมันในถังเก็บน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน
 เรียง พลังงานจังหวัดทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมธุรกิจพลังงานที่ พน ๐๔๐๔/ว ๒๙๑๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติ
 เกี่ยวกับการเปลี่ยนการจัดเก็บน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน
 ๒. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตาม พระราชบัญญัติ
 กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมธุรกิจพลังงานได้เคยชี้แจงและทำความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
 การเปลี่ยนการจัดเก็บน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันแล้ว ประกอบกับกรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศ
 กรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับใหม่ (อ้างถึง ๒) ดังนั้น เพื่อให้การ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดการจัดเก็บน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่
 ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
 เชื้อเพลิงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานดังกล่าว นั้น

กรมธุรกิจพลังงานจึงขอเรียนชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดการจัดเก็บ
 น้ำมันในถังเก็บน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน ดังนี้

๑. กรณีเปลี่ยนการจัดเก็บน้ำมันที่ยังคงมีความเป็นไวไฟเดียวกัน เช่น เปลี่ยนการจัดเก็บ
 จากน้ำมันชนิดไวไฟมาก (เบนซิน) เป็นน้ำมันชนิดไวไฟมาก (แก๊สโซฮอล์ ๙๕) เป็นต้น ผู้รับใบอนุญาตสามารถ
 ดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้อนุญาต กล่าวคือ เปลี่ยนได้ทันทีตามความประสงค์

๒. กรณีเปลี่ยนการจัดเก็บน้ำมันชนิดที่มีความเป็นไวไฟมากกว่าเป็นชนิดที่มีความเป็น
 ไวไฟน้อยกว่า เช่น เปลี่ยนการจัดเก็บจากน้ำมันชนิดไวไฟมาก (เบนซิน) เป็นน้ำมันชนิดไวไฟน้อย (ดีเซล)
 เป็นต้น ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้อนุญาตดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้ผู้รับใบอนุญาตทำหนังสือ (บริษัท/ห้างร้าน/บุคคล/...) แจ้งขอการเปลี่ยนชนิด
 น้ำมันให้ผู้อนุญาตทราบ โดยไม่ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมใด ๆ ประกอบการแจ้งดังกล่าว และเมื่อ
 หน่วยงานอนุญาตได้ลงรับหนังสือแล้ว ผู้รับใบอนุญาตสามารถทำการเปลี่ยนการจัดเก็บน้ำมันได้ทันที
 โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาใด ๆ จากผู้อนุญาต (ข้อ ๕๖ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
 เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
 พ.ศ. ๒๕๕๖)

/ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาต...

ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตนำสำเนาหนังสือแจ้งการเปลี่ยนชนิดน้ำมันที่ได้ลงเลขรับหนังสือจากผู้อนุญาตแล้ว ไปแสดงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไป และต้องทำการทดสอบและตรวจสอบตามที่ได้รับอนุญาตไว้เดิมตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด

(๒) กรณีผู้รับใบอนุญาตที่เคยแจ้งเปลี่ยนแปลงชนิดน้ำมันตาม (๑) และภายหลังมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนการจัดเก็บน้ำมันกลับมาเป็นชนิดที่มีความเป็นไวไฟมากเหมือนเดิม ก็ให้ดำเนินการตาม (๑)

(๓) ผู้อนุญาตต้องจัดเก็บหนังสือแจ้งการเปลี่ยนชนิดน้ำมันของผู้รับใบอนุญาตไว้เป็นข้อมูลของสถานประกอบการนั้น เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะดำเนินการตาม (๒)

(๔) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปี ผู้อนุญาตต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ำมันที่เป็นชนิดที่มีความเป็นไวไฟมากกว่า ถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้รับใบอนุญาตจะได้มีการจัดเก็บน้ำมันเป็นชนิดที่มีความเป็นไวไฟน้อยกว่าก็ตาม

๓. กรณีเปลี่ยนการจัดเก็บจากน้ำมันชนิดที่มีความเป็นไวไฟน้อยกว่าเป็นชนิดที่มีความเป็นไวไฟมากกว่า เช่น เปลี่ยนการจัดเก็บจากน้ำมันชนิดไวไฟน้อย (ดีเซลที่มีจุดวาบไฟตั้งแต่ ๖๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป) เป็นน้ำมันชนิดไวไฟปานกลาง (ดีเซลที่มีจุดวาบไฟตั้งแต่ ๕๒ แต่ต่ำกว่า ๖๐ องศาเซลเซียส) หรือจากน้ำมันชนิดไวไฟน้อย (ดีเซล) เป็นน้ำมันชนิดไวไฟมาก (เบนซิน) เป็นต้น ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้อนุญาตดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ ตามแบบ รพ.น.๔ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอดังกล่าว

(๒) ผู้อนุญาตรับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและพิจารณาคำขอฯ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวเป็นการขอเปลี่ยนแปลงชนิดน้ำมันที่มีความเป็นอันตรายมากกว่า ผู้อนุญาตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบแผนผังบริเวณ ตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ แบบระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ตามกฎหมายควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ และแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต

แต่ทั้งนี้ การที่ผู้อนุญาตจะมีคำสั่งออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามข้อ ๕๓ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้นั้น ผู้อนุญาตจะต้องดำเนินการตรวจสอบสถานที่และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงนำผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน (กรณียังไม่ครบวาระ ๑๐ ปี) หรือนำผลการทดสอบและตรวจสอบครบวาระ ๑๐ ปี มาประกอบการพิจารณาด้วยว่าถังเก็บน้ำมันที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บน้ำมันจากชนิดไวไฟน้อยเป็นชนิดไวไฟมากดังกล่าว ยังคงมีความแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด **โดยไม่ต้องทำการทดสอบและตรวจสอบใหม่** ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๓.๒.๑ ววรรคสองของเอกสารแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๖๔

แต่หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดน้ำมันชนิดที่มีความเป็นไวไฟน้อยกว่าเป็นชนิดที่มีความเป็นไวไฟมากกว่า มีการเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ำมัน ระบบจ่ายน้ำมัน ระบบท่อและอุปกรณ์ หรือระบบไฟฟ้า แล้วแต่กรณีเพิ่มเติม ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบ โดยผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงานตามกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการทดสอบ

/และตรวจสอบ...

และตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ และการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อ ๓.๑.๕.๑ - ข้อ ๓.๑.๕.๕ ของเอกสารแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) เมื่อผู้อนุญาตได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว หากเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง

(๔) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ ผู้อนุญาตต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ำมันเป็นไปตามชนิดไวไฟตามที่ได้ยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

๔. กรณีเปลี่ยนการจัดเก็บน้ำมันชนิดที่มีความเป็นไวไฟมากกว่าเป็นชนิดที่มีความเป็นไวไฟน้อยกว่าแบบถาวร โดยไม่ประสงค์จะเปลี่ยนการจัดเก็บกลับมาเป็นชนิดที่มีความเป็นไวไฟมากกว่าอีก ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้อนุญาตดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ ตามแบบ ธพ.น.๔ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอดังกล่าว

(๒) ผู้อนุญาตรับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและพิจารณาคำขอฯ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้อนุญาตนำผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน (กรณียังไม่ครบวาระ ๑๐ ปี) หรือนำผลการทดสอบและตรวจสอบครบวาระ ๑๐ ปี มาประกอบการพิจารณา โดยผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ต้องทำการทดสอบและตรวจสอบใหม่

(๓) เมื่อผู้อนุญาตได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว หากเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง

(๔) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ ผู้อนุญาตต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ำมันเป็นไปตามชนิดไวไฟตามที่ได้ยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ในการนี้กรมธุรกิจพลังงาน ขอแจ้งให้พลังงานจังหวัดได้รับทราบและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดการจัดเก็บน้ำมันในถังเก็บน้ำมันของสถานบริการน้ำมันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและได้ถือปฏิบัติต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

- กลุ่มอำนาจการและแผนพลังงาน
- กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน
- เพื่อดำเนินการ
- เพื่อถือปฏิบัติ
- เพื่อทราบ
- อื่นๆ

กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๗ (เดชา)
โทรสาร ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๐๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dacha@doeb.go.th

ddm/ks
2/9/๒๕